

参考資料・その他に対する質問

質問番号	質問項目	質問内容	質問に対する回答
5-1	資料6 地質調査資料(抜粋)	地質調査資料の抜粋について公表されておりますが、調査資料全てを公表していただけないでしょうか。	生涯学習施設建設準備室において閲覧に供します。
5-2	資料10 公共下水道系統図	敷地より接続予定マンホールまでの放流管経路について、舗装の仕上復旧について本工事に含まれると考えてよろしいでしょうか。その場合、考えられる経路上の仕上げ(舗装の種別)等をご教示下さい。	舗装の仕上復旧は本工事に含まれます。復旧方法に関する資料は、生涯学習施設建設準備室において閲覧に供します。経路については応募者の提案に委ねるものとなります。なお、敷地と隣接する調整池等と南側に位置する団地の間に農業用パイプラインが敷設されています。
5-3	資料11 杉戸町開発行為等指導要綱	生涯学習センター敷地内において、新規に雨水流出抑制対策(調整池)等は不要と考えてよろしいでしょうか。	敷地は1ha未満ですが、公共事業であるため、面積に応じた調整池が必要になります。これをビオトープ空間と兼ねることは可能です。
5-4	現地の状況から	当該計画地は現在盛土中ですが、搬入土他の土壌汚染等に関する地質調査についてはどのような対処がなされておりますか。今後考慮の対象となるでしょうか。	埼玉県において分析済の公共残土を活用しています。
5-5	現地の状況から	搬入土敷き均し完了時の地耐力は何tで計画すればよいのでしょうか。	地耐力に関する規定は特にありません。利用者に支障がないよう、外構工事を実施してください。
5-6	実施方針に対する質問 P4 質問3-5	家具・什器・備品について、いずれも事業者の設計に基づき、町が実施します。とありますが、事業者側にて、備品のリスト等を作成し、購入資金・物の選定・搬入・設置等は町が自ら設置するものと考えて宜しいのでしょうか。	質問2-05を参照してください。
5-7	要求水準書(案)に対する提案、提案2	芝の管理基準については、いつごろ明示されるのでしょうか、ご教示ください。	質問2-34を参照してください。